



**RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA**  
Ministero della Giustizia

*Al Capo di gabinetto del Ministro*  
*Dott. Raffaele Piccirillo*  
[segreteria.capo.gabinetto@giustizia.it](mailto:segreteria.capo.gabinetto@giustizia.it)

*Al Vice Capo di Gabinetto*  
*Dott. Guido Romano*  
[protocollo.gabinetto@giustizia.it](mailto:protocollo.gabinetto@giustizia.it)

*Al Direttore Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione*  
*Dott. Francesco Cottone*  
[dgpoltichecoesione@giustizia.it](mailto:dgpoltichecoesione@giustizia.it)

*Al Capo dell'Ispettorato Generale*  
*Dott.ssa Maria Rosaria Covelli*  
[segr.capo.ispettorato@giustizia.it](mailto:segr.capo.ispettorato@giustizia.it)

*Al Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia*  
*Dott. Nicola Russo*  
[segrpart.dag@giustizia.it](mailto:segrpart.dag@giustizia.it)

*Al Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria*  
*Dott.ssa Barbara Fabbrini*  
[segreteria.capodipartimento@giustizia.it](mailto:segreteria.capodipartimento@giustizia.it)

*Al Direttore Generale del Personale e della Formazione*  
*Dott. Alessandro Leopizzi*  
[dg.personale@giustizia.it](mailto:dg.personale@giustizia.it)

*Al Direttore Generale dell'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili*  
*Dott. Renato Romano*  
[ucan@giustizia.it](mailto:ucan@giustizia.it)

*Al Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati*  
*Dott. Vincenzo De Lisi*  
[segreteriaparticolare.dgsia@giustizia.it](mailto:segreteriaparticolare.dgsia@giustizia.it)

*E p.c.:* *Al Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP)*  
*Ing. Paolo Vendittelli*  
[paolo.vendittelli@gmail.com](mailto:paolo.vendittelli@gmail.com)

*Al medico competente*  
*Dott.ssa Chiara Filippelli*  
[chiara.filipelli@libero.it](mailto:chiara.filipelli@libero.it)

**Ai lavoratori delle sedi di via Arenula, via Silvestr, via Semeria e via Crescenzo**

<b>Oggetto:</b>	<b>Segnalazione di situazione di rischio da " stress termico" (temperatura eumidità elevate) – sedi di via Arenula, via Silvestri, Via Semeria e via Crescenzo.</b>
-----------------	---

Con la presente segnaliamo la presenza di fattori di rischio rilevante per la salute delle lavoratrici e dei lavoratori causato da elevate temperature e grado di umidità nei luoghi di lavoro.

Numerose stanze della sedi indicate in oggetto risultano, infatti, sprovviste di impianto di condizionamento funzionante e il livello di rischio per la salute diventa ancora più elevato a causa dell'utilizzo di dispositivi per la protezione delle vie respiratorie dirette a contenere il rischio di contagio che, seppur non più obbligatori, sono fortemente raccomandati (v. protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus sars-cov-2/covid-19 negli ambienti del 30 giugno 2022).

Il perdurare di questa situazione, come specificato anche nelle linee guida del Ministero della salute, può provocare sia gravi danni alla salute sia una riduzione del livello d'attenzione del lavoratore e, di conseguenza, un aumento delle probabilità degli infortuni. Tra i principali danni ricordiamo: spasmi dolorosi alle gambe e all'addome, eccessiva sudorazione, astenia, cute pallida e fredda, polso debole o rapido, stato confusionale, convulsioni ecc.. tali da provocare spesso scivolamenti e cadute.

#### **Sulla base di queste considerazioni vi chiediamo**

ai sensi degli art 63-64 e allegato 4 del dlgs 81/08 : "*La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori*";

**un incontro urgente** per analizzare la situazione ed individuare rapidamente le soluzioni più adeguate, sia organizzative sia strutturali, per la tutela della salute di lavoratrici e lavoratori.

In attesa dell'incontro, **chiediamo l'attuazione immediata delle seguenti misure di prevenzione** di tipo organizzativo e di "ristoro" per i lavoratori:

- non meno di 3 giornate di lavoro agile per il personale delle sedi indicate;
- l'introduzione di pause di 15 minuti ogni 2 ore di lavoro (da estendere anche a chi non fa uso prevalente di PC);
- predisposizione di locali appositamente rinfrescati per consentire un ristoro ai dipendenti in pausa;
- forniture gratuite di acqua e sali minerali ai dipendenti.

Cordiali saluti.

Roma, 6 luglio 2022

RSU - Ministero della Giustizia



RLS – Ministero della Giustizia



**RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA**

Ministero della Giustizia  
e-mail: rsu.ministero@giustizia.it